

PROJEKTOVÁ,
INŽENÝRSKÁ
A PORADENSKÁ
ČINNOST

Obecní úřad Mikulůvka
pan starosta Ing Zdeněk Marek
Mikulůvka 226
756 24 Mikulůvka

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/TELEFON

MÍSTO ODESLÁNÍ (datum)

VĚC

/23/Pi

Ing Pilař /602748739

Hranice
22.08.2024

Akce: Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka

Po intervenci starosty obce Mikulůvka a konzultaci s budoucím provozovatelem stavby „Prodloužení vodovodního řadu v obci Mikulůvka“ firmou Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. sdělujeme, že pro zřízení soukromých vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti je nutno dodržet pravidlo.

Každá vodovodní přípojka delší než 20 m musí být opatřena vodoměrnou šachtou. Délka přípojky 20 m je pro provozovatele délka maximální. Vodoměrnou šachtu je nutno dle možnosti umístit co nejbližší k vodovodnímu řadu. Umístění vodoměru v šachtách umožňuje využití vodoměru s dálkovým odečtem.

S pozdravem

Ing Pilař Josef - Hlavní inženýr projektu